

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和3年2月28日
年	2021年
対象期間	1月1日～1月31日
対象施設	篠原工場

## 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類	数量(単位)
産業廃棄物	燃え殻
	汚泥 94.06 t /月
	廃油 86.63 t /月
	廃酸 7.68 t /月
	廃アルカリ 0.22 t /月
	廃プラスチック類 199.68 t /月
	紙くず 81.61 t /月
	木くず 51.79 t /月
	繊維くず 56.96 t /月
	動植物性残さ 87.22 t /月
	動物系固型不要物 0.00 t /月
	ゴムくず 0.00 t /月
	金属くず
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
	鉱さい
	がれき類
	動物のふん尿 0.00 t /月
	動物の死体 0.00 t /月
	ばいじん
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）
特別管理産業廃棄物	引火性廃油 32.66 t /月
	感染性産業廃棄物 64.43 t /月
	特定有害廃油 0.57 t /月
	特定有害汚泥 35.42 t /月
	特定有害廃酸 0.00 t /月
	特定有害廃アルカリ 0.00 t /月
	PCB等 13.00 t /月

## 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 一 ロ、規十二条の七の五 一 ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果(平均値)	921	193	9	

## ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 一 ハ、規十二条の七の五 一 ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

## 排ガスの測定結果[規十二条の七の二 一 ニ、規十二条の七の五 一 ニ]

採取位置	採取した年月日	測定結果が得られた日	6月に1回以上	1年に1回以上
ダイオキシン類		ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		
PCB		mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値		
	ばいじん	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		
	窒素酸化物	ppm		
	水銀	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和2年3月31日
年	2020年
対象期間	2月1日～2月28日
対象施設	篠原工場

## 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 一 イ、規十二条の七の五 一 イ]

種類	数量(単位)
産業廃棄物	燃え殻
	汚泥
	98.72 t /月
	廃油
	96.01 t /月
	廃酸
	10.54 t /月
	廃アルカリ
	1.63 t /月
	廃プラスチック類
	199.78 t /月
	紙くず
	78.61 t /月
	木くず
	53.15 t /月
	繊維くず
	59.75 t /月
	動植物性残さ
	45.09 t /月
	動物系固型不要物
	0.00 t /月
	ゴムくず
	0.00 t /月
	金属くず
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
	鉱さい
	がれき類
	動物のふん尿
	0.00 t /月
	動物の死体
	0.00 t /月
	ばいじん
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）
特別管理産業廃棄物	引火性廃油
	52.05 t /月
	感染性産業廃棄物
	60.02 t /月
	特定有害廃油
	0.210 t /月
	特定有害汚泥

## 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 一 ロ、規十二条の七の五 一 ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果(平均値)	929	195	5	

## ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 一 ハ、規十二条の七の五 一 ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

## 排ガスの測定結果[規十二条の七の二 一 ニ、規十二条の七の五 一 ニ]

採取位置		6月に1回以上	1年に1回以上
採取した年月日		煙突出口	煙突出口
測定結果が得られた日		令和3年1月28日	令和3年1月28日
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		0.00035
PCB	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>		0.00000130
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	0.23
	ばいじん	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	0.01未満
	塩化水素	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	8.1
	窒素酸化物	ppm	90
	水銀	μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>	0.44未満

## フローシート

